

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 72 DEL 20/01/2023

O G G E T T O

SERVIZIO ANNUALE DI DISINFEZIONE PER IL TRATTAMENTO E CONTROLLO DELLA LEGIONELLA PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ULSS 8 BERICA - DISTRETTI EST E OVEST - DELIBERA A CONTRARRE.

Proponente: UOS PATRIMONIO IMPIANTI E MANUTENZIONI

Anno Proposta: 2023

Numero Proposta: 47/23

Il Responsabile della U.O.S. Patrimonio, Impianti e Manutenzioni riferisce:

Attese le disposizioni del Documento “Linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi” di cui alla Conferenza Stato Regioni 7 maggio 2015 e, altresì, le prescrizioni dell’OMS e della normativa Europea vigenti nel merito.

Considerato che rientra tra gli obblighi del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 64 comma 1 lett. c) del D.L.vo n. 81/2008, garantire l’affidabilità e la sicurezza delle attrezzature, impianti, dispositivi ed il controllo del loro funzionamento, assicurando la continuità del servizio verso l’utenza.

Evidenziato che la prevenzione delle infezioni da Legionella in ambito ospedaliero costituisce una attività indispensabile per la sicurezza dei pazienti e degli operatori, le prestazioni necessarie per eseguire la funzione richiesta possono essere garantite mediante un servizio di decontaminazione delle acque destinate al consumo umano ed un sistema di manutenzione degli impianti connessi, nonché un’attività di monitoraggio e controllo microbiologico presso gli impianti idrici dei presidi ospedalieri aziendali della ULSS 8 Berica di Vicenza, Noventa Vicentina, Arzignano, Montecchio Maggiore, Valdagno e Lonigo.

Dato atto che il servizio in oggetto, è costituito dalle seguenti prestazioni:

- la decontaminazione mediante biossido di cloro con l’impiego del prodotto “TwinOxide” che evita il confezionamento in sito del biossido di cloro eliminando gli svantaggi che questo comporta in termini di sicurezza di processo essendo, lo stesso, generato con due componenti in polvere ed assicurando altresì ulteriori vantaggi tra i quali: una azione biocida più potente, efficace e rapida, assenza di residui nocivi di clorati-cloriti-cloruri nell’acqua destinata ad uso umano, assenza di modifiche agli impianti esistenti;
- il flussaggio dell’acqua presso i punti distali per assicurare l’efficacia del trattamento evitando l’esistenza di punti privi di erogazione e quindi di decontaminazione, senza l’intervento dell’operatore, assicurando quindi la circolazione del biossido ad intervalli orari e comunque regolabili attraverso l’installazione nei punti principali di flussatori automatici “Flush Matic Tap”;
- attività di monitoraggio costante mediante rilevazione automatica dei parametri relativi alla concentrazione di biossido, alla temperatura ed alla portata d’acqua al fine di valutare l’efficienza della decontaminazione;
- attività di reportistica dei parametri per il controllo del servizio;
- garanzia full risk sui componenti.

Considerato inoltre che, nel tempo, è aumentata la necessità di acquisire dispositivi e sistemi di ricambio di filtraggio assoluto per i terminali docce e lavabi particolarmente soggetti a ristagno d’acqua a causa di utilizzo intermittente o basso utilizzo, condizione questa che favorisce la proliferazione del batterio.

Tenuto conto che il servizio come sopra descritto è reperibile dalla sola ditta Dmd Srl con sede a Campagnola di Zevio (VR), in quanto importatrice esclusiva per l’Italia del prodotto “Twinoxide” per la decontaminazione delle acque destinate al consumo umano e distributrice unica del brevetto “Flusch Matic Tap” per il trattamento ed il controllo della legionella.

Stimato in €180.134,75 + IVA l’importo del servizio da affidare per il periodo di un anno, sulla base dello storico riferito agli anni precedenti e incrementato della fornitura dei sistemi di filtraggio assoluto per docce e lavabi e degli aggiornamenti e nuove installazioni, così suddiviso:

€ 156.822,00 per il servizio di decontaminazione dell'acqua calda sanitaria, tramite soluzione di biossido di cloro "Twinoxide" e di manutenzione degli impianti connessi, nonché per l'attività di monitoraggio e controllo microbiologico presso i presidi ospedalieri soprammenzionati, da corrispondere a canone mensile;

€ 10.688,75 per manutenzione straordinaria extracontratto, per aggiornamenti delle centraline e nuove installazioni di sistemi di dosaggio, che andranno contabilizzati e fatturati separatamente a prestazione eseguita;

€ 12.624,00 per la fornitura di sistemi di filtraggio assoluto non compresi nel servizio di cui sopra che andranno contabilizzati e fatturati separatamente in coincidenza con la fornitura effettuata.

Attesa pertanto l'esigenza di assicurare livelli di prestazione adeguati e di garantire la sicurezza del funzionamento dei dispositivi di flusso attraverso un servizio di manutenzione programmata, di ricambio di filtri assoluti e degli aggiornamenti e nuove installazioni si procederà, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, a richiedere offerta alla D.m.d. Srl con sede a Campagnola di Zevio (VR) in relazione all'espletamento del servizio in premessa per il periodo di anni uno.

Posto che la richiesta d'offerta in oggetto verrà gestita in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement denominata "Sintel", in base alla delibera n. 698 del 7/06/2017 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Lombardia – Regione Veneto e Azienda regionale Centrale Acquisti Spa.

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Ritenuto infine di nominare Responsabile Unico del Procedimento e Direttore per l'Esecuzione del Contratto l'ing. Antonio Nardella, Responsabile della U.O.S. Patrimonio Impianti e Manutenzioni della ULSS 8 Berica – Vicenza.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di procedere alla richiesta d'offerta mediante piattaforma telematica di e-procurement "SINTEL", alla ditta D.m.d. Srl- Campagnola di Zevio (VR) per l'affidamento - ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. - del servizio di disinfezione per il trattamento e controllo della legionella, della fornitura dei sistemi di filtraggio assoluto per docce e lavabi e degli aggiornamenti e nuove installazioni presso i Presidi ospedalieri della ULSS 8 Berica di Vicenza, Noventa Vicentina, Arzignano, Montecchio Maggiore, Valdagno e Lonigo, per un periodo di 12 mesi, con decorrenza 1 gennaio 2023;
2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento e Direttore per l'esecuzione del contratto l'ing. Antonio Nardella, Responsabile della U.O.S. Patrimonio Impianti e Manutenzioni dell'ULSS 8 Berica;
3. di prescrivere che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
